



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Коммуны, 18а, Мурманск, Россия, 183740
тел. 47-22-66 телетайп 126231 «СЕВЕР»,
факс 47-28-65

28.04.2005 № 7-13-2-2005

Заместителю редактора журнала
"Экология и право"

Ракитянской К.

191028, Санкт-Петербург, а/я 58

Органами прокуратуры области проведена проверка по информации, опубликованной в статье "Шоссе в запретной зоне" в журнале "Экология и право" № 16/2004.

Установлено, что действительно в проекте Кольской АЭС от 1973 года отсутствуют порядок и меры по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Однако Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ принят 21.11.1995 года. Следовательно, требования ст. 33 указанного Федерального закона не могли быть выполнены в 1973 году, при создании и утверждении проекта.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» Кольской атомной электростанцией разработаны и представлены в Ростехнадзор «Программа вывода из эксплуатации блока № 1 КАЭС» и «Программа вывода из эксплуатации блока № 2 КАЭС», утвержденные директором концерна «Росэнергоатом» 18.02.2000 года. Разработка программ вывода из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4, согласно требований лицензий, предусмотрена в 2006 и 2009 г.г. Информация о свободном остатке средств резерва концерна «Росэнергоатом» относится к компетенции центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и не входит в компетенцию его филиала - КАЭС.

Разработан порядок формирования источников финансирования работ по выводу из эксплуатации ядерных установок и радиационных источников. Такой порядок закреплен в «Положении о формировании и использовании средств резервов, предназначенных для финансирования затрат на обеспечение безопасности атомных станций концерна «Росэнергоатом» на всех стадиях жизненного цикла и развития», утвержденном заместителем Министра Российской Федерации по атомной энергии 06.12.2002 г.

По вопросу расположения федеральной автотрассы Санкт-Петербург – Мурманск в санитарно-защитной зоне КАЭС установлено, что федеральная автотрасса проходит через санитарно-защитную зону станции. Однако деятельность КАЭС в режиме нормальной эксплуатации по выбросам и сбросам не превышает установленных нормативов,

радиационный риск для населения, проживающего в районе размещения АЭС, является приемлемым.

Концерном «Росэнергоатом» проведена комплексная работа по пересмотру и обоснованию размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зон наблюдения (ЗН). ФГУДП «ВНИИАЭС» разработан проект размеров СЗЗ и ЗН для КАЭС, который прошел государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Федеральном управлении медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РФ. В настоящее время пакет документов находится в администрации г.Полярные Зори для утверждения размеров зон. По представленной информации трасса Санкт-Петербург – Мурманск будет проходить за пределами санитарно-защитной зоны.

Проверена правомерность и обоснованность отказа Кольской атомной станции в предоставлении сведений по Вашему запросу от 31.08.2004 года № 33.

Заместителем директора КАЭС Бирюковым В.И. направлен в Ваш адрес ответ по существу обращения (исх. № 16-9691 от 12.11.2004). При этом Вам обоснованно и правомерно было отказано в предоставлении ряда сведений, отнесенных к государственной тайне, что соответствует требованиям ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5458-1.

Тем не менее, установлено, что Ваше обращение рассмотрено несвоевременно, в связи с чем директору филиала КАЭС Бокову В.Г. Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан.

Проведена проверка соблюдения законодательства при выдаче лицензий на право эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской атомной электростанции. Установлено, что лицензии выданы с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

По выявленным нарушениям закона руководству концерна «Росэнергоатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений закона в сфере использования атомной энергии.

Первый заместитель прокурора области
старший советник юстиции


P.A. Нагимов